



L.Dz.: 1288/2015

Data: 28.09.2015r.

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

Nr postępowania: ZP/MOK/5/2015

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 2**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn: „Termomodernizacja budynku Małej Sali w Zabrze przy ul. Park Hutniczy 11 – Etap 1”

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawnienia źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówieni, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

W odpowiedzi na przekazane zapytania Wykonawcy, dokonano poniższych wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy:

Przedmiar robót elektrycznych zakłada zabudowę centrali TAWC instalacji wentylacji. Zwracam się z prośbą o przedstawienie schematu powyższej centrali. Jest on niezbędny do sporządzenia oferty cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rys. E-01 skrót TAWC nie oznacza centrali wentylacyjnej, lecz Tablicę Automatyki Węzła Ciepłego. W uwadze zawartej w pkt. 4.6. opisu technicznego oraz na rys. E-06 (w projekcie branży elektrycznej) stwierdza się, że „Urządzenia wentylacyjne zostaną wydane w II etapie”. Zatem przedmiar robót elektrycznych zakłada wyłącznie montaż skrzynek pod sterowanie centralami oraz doprowadzenie do nich kabli zasilających.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w treści oferty.

ZATWIERDZAM

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Zabrzu
DYREKTOR

mgr Katarzyna Flak

28.09.2015r.

.....
data, podpis i pieczętka Kierownika Zamawiającego